

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.**

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βιοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170
www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 1014/2024 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 350050)

ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Α.Β. Α.Ε. »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (91.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

CPV: 42513200-7 (Εξοπλισμός ψύξης)

Ημερομηνία: 17.10.2024

Αρ. Πρωτ.: 5400-2024-10-636

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. την 02.05.2024 προέβη στη δημοσίευση του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού θέματος, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Διαγωνισμού: 350050), στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014711938), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΥΔΦ469Η1Γ-ΥΜΤ), καθώς και στο site της ΕΑΒ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 03.06.2024.

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές από τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

- i) ΝΙGΙCΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.,
- ii) VΕRΙΝSΟ (VΕRSΑΤΙΛΕ ΙΝFΡΑSΤRUCTURE SΟLUTIΟNS) ΟΟD-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Την 18.06.2024 η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην ηλεκτρονική Αποσφράγιση των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών» και των φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών».

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγησή τους. Η Επιτροπή προέβη αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών. Ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι και οι δύο (2) διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. Η Επιτροπή υπέβαλε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2230-2024-09-20/11.09.2024 (αρ. πρωτ.οικ. 5420-2024-09-164/11.09.2024) πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται τα κάτωθι:

«Α) Οικονομικός φορέας «NIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»»

Υπεβλήθησαν με την υπ' αριθμ. 402282 προσφορά :

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κύριο Δημήτριο Νομικό, Νόμιμο Εκπρόσωπο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, όπως φαίνεται από την από 03.06.2024 υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ίδιο, αλλά και από την ιδιότητα την οποία δηλώνει στο ΕΕΕΣ.

β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αριθμό 711635/17.05.2024, εκδοθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς, ποσού 1.830,00 €, ισχύος έως 31/01/2025. Η πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής παρελήφθη σε κλειστό φυσικό φάκελο, μέσω ταχυδρομείου, με αρ. πρωτ. εισερχομένου: 7823/03.06.2024.

γ) Η από 03.06.2024 υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον κύριο Δημήτριο Νομικό, Νόμιμο Εκπρόσωπο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας στην οποία δηλώνεται ότι:

i) η προσφορά της εταιρείας είναι σύμφωνη με όλους τους όρους του Παραρτήματος «I» της υπ' αριθμό 1014/2024 Διακήρυξης,

ii) η εταιρεία NIGICO Α.Ε.Β.Ε. θα αναλάβει αποκλειστικά να εκτελέσει τη σύμβαση,

iii) η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος είναι η VERTIV Σλοβακίας και η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της είναι VERTIV-Nové Mesto nad Váhom, Σλοβακία.

δ) Συμπληρωμένος ο Πίνακας Συμφωνίας/Συμμόρφωσης του Παραρτήματος «I», ψηφιακά υπογεγραμμένος την 03.06.2024 από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος και συγκεκριμένα από τον κύριο Δημήτριο Νομικό, Νομικό Εκπρόσωπο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

ε) Τεχνική προσφορά και τεχνικά φυλλάδια προδιαγραφών (technical specifications) της προσφερόμενης προμήθειας, από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Β) Οικονομικός φορέας «VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Υπεβλήθησαν με την υπ' αριθμ. 404584 προσφορά :

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κύριο Μάριο Καπενεκάκη, Γενικό Διευθυντή και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σύμφωνα με το υπ. αριθμό 5322/25-2-2021 πληρεξούσιο, αλλά και από την ιδιότητα την οποία δηλώνει στο ΕΕΕΣ.

β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αριθμό 707596, εκδοθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς, ποσού 1.830,00 €, ισχύος έως 31/01/2025. Η πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής παρελήφθη σε κλειστό φυσικό φάκελο, μέσω ταχυδρομείου, με αρ. πρωτ. εισερχομένου: 7859/05.06.2024.

γ) Η από 03.06.2024 υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον κύριο Μάριο Καπενεκάκη, εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο και Γενικό Διευθυντή, στην οποία δηλώνεται ότι:

i) η προσφορά της εταιρείας είναι σύμφωνη με όλους τους όρους του Παραρτήματος «I» της υπ' αριθμό 1014/2024 Διακήρυξης,

ii) η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει εξ ολοκλήρου από την εταιρεία,

iii) η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος βρίσκεται στη Σλοβακία και η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της είναι Piešťanska 1202/44 | 915 28, Nove Mesto nad Vahom | Slovakia.

ε) Συμπληρωμένος ο Πίνακας Συμφωνίας/Συμμόρφωσης του Παραρτήματος «I», ψηφιακά υπογεγραμμένος, την 03.06.2024, από τον Γενικό Διευθυντή και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, κύριο Μάριο Καπενεκάκη.

στ) Τεχνική προσφορά και τεχνικά φυλλάδια προδιαγραφών (technical specifications) της προσφερόμενης προμήθειας, από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνικής προσφοράς», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

A) Για τον οικονομικό φορέα «NIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Σύμφωνα με το άρθρο 5.4.3 του Παραρτήματος I της υπ' αριθμ. 1014/2024 Διακήρυξης: «Οι συμπεσιτές θα φέρουν προστασία κλάσης IP54 καθώς επίσης και θερμική προστασία της περιελίξεώς τους».

Με την υποβολή της υπ' αριθμ. 402282 προσφοράς της δεν προέκυπτε με σαφήνεια ότι όλοι οι συμπεσιτές της προσφερόμενης μονάδας έχουν προστασία κλάσης IP54. Συγκεκριμένα, στο φύλλο συμμόρφωσης, όσον αφορά στο άρθρο 5.4.3 του Παραρτήματος I, υπάρχει καταφατική απάντηση για την πλήρωση του συγκεκριμένου όρου, όμως στην παραπομπή, στην οποία αναφέρεται η πρώτη σελίδα του υποβληθέντος φύλλου Printout (διαστασιολόγησης), δεν αναγράφεται ο,τιδήποτε σχετικό. Επίσης, η πληροφορία αυτή δεν προκύπτει και από τα υπόλοιπα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Επομένως, ζητήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 0113-2024-07-96/02.07.2024 πρόσκληση υποβολής διευκρινίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 η ηλεκτρονική υποβολή, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, διευκρινιστικών εγγράφων, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς η πλήρωση του άρθρου 5.4.3 του Παραρτήματος I της υπ' αριθμ. 1014/2024 Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: «Οι συμπεσιτές θα φέρουν προστασία κλάσης IP54».

Η εταιρεία NIGICO, την 05.07.2024, υπέβαλε απαντητική επιστολή, στην οποία αναγράφεται ότι: «Οι προσφερόμενες μονάδες μάρκας Vertiv , τύπου PDX-PI082 , μετά από σχετική επιβεβαίωση με το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μονάδων, φέρουν συμπεσιτές μάρκας inverter Danfoss τύπου DSH090. Μας προσκόμισε το εργοστάσιο το φυλλάδιο του κατασκευαστή το οποίο

και σας υποβάλουμε όπου αναγράφει σε σελίδα 40 ότι ο συγκεκριμένος συμπιεστής έχει IP προστασία IP54».

Σε συνέχεια αυτής, ζητήθηκε επιπροσθέτως με την υπ' αριθμ. 5420-2024-07-130/31.07.2024 πρόσκληση υποβολής διευκρινίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 η ηλεκτρονική υποβολή, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όλων των απαραίτητων τεχνικών φυλλαδίων, καθώς και βεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι «η προσφερόμενη κλιματιστική μονάδα PDX-PI082DAL3 αποτελείται από συμπιεστές οι οποίοι θα φέρουν προστασία κλάσης IP54» προκειμένου να αποδεικνύεται σαφώς η πλήρωση του άρθρου 5.4.3 του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. 1014/2024 Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: «Οι συμπιεστές θα φέρουν προστασία κλάσης IP54».

Σε απάντηση αυτού, την 09.08.2024, η εταιρεία υπέβαλε βεβαίωση του κατασκευαστή Vertiv, στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα:

«We hereby confirm the following unit PI082DAL3 are equipped with compressors having the following IP grade:

- Fixed speed compressors, model DSH090 with cable entry: **IP21**
- Fixed speed compressors, model DSH090 with cable glands: **IP54**»

Επιπλέον, στην υπ' αριθμ. πρωτ. 36810/09.08.2024 επιστολή της εταιρείας NIGICO με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της προσφοράς μας 36169 για τον διαγωνισμό 1014/2024» αναγράφονται τα εξής:

«Σε συνέχεια της προσφοράς μας, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι οι προσφερόμενες μονάδες του οίκου VERTIV, μοντέλο PDX-PI082+2* HCR88 έχουν προστατευμένους τους συμπιεστές τους DSH090, διότι αυτοί είναι τοποθετημένοι εντός των μηχανημάτων.

Το μοντέλο των συμπιεστών είναι DANFOSS 120H1512. Συνημμένα σας παραθέτουμε το τεχνικό φυλλάδιο όπου αναγράφεται ο βαθμός προστασίας IP54, όπως επίσης και το link και απόκομμα της επίσημης ιστοσελίδας.

Στο τερματικό κουτί καλωδιώσεων που τροφοδοτούν κάθε συμπιεστή θα χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι στυπιοθλήπτες καλωδίων >IP54 και συνεπώς ο ολικός βαθμός προστασίας (συμπιεστής και τερματικό κουτί) θα είναι IP54».

Από τα παραπάνω, δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι όλοι οι συμπιεστές φέρουν προστασία κλάσης IP54, όπως ζητείται από το άρθρο 5.4.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Επιπλέον, στο άρθρο 5.2.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης ορίζεται ότι η παροχή αέρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 20.000 m³/h. Όμως, στο υποβληθέν πιστοποιητικό Eurovent (σελ. 2, ηλεκτρονικό αρχείο "EUROVENT") αναγράφεται ότι η παροχή αέρα αντιστοιχεί σε **19.852 m³/h**.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης: «Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα **συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη**, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η βεβαίωση του κατασκευαστή Vertiv, η οποία υπεβλήθη την 09.08.2024, όσο και το πιστοποιητικό Eurovent (σελ. 2, ηλεκτρονικό αρχείο "EUROVENT") έχουν υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική και επικύρωση, ως όφειλαν.

B) Για τον οικονομικό φορέα «VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 5.4.3 του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. 1014/2024 Διακήρυξης: «Οι συμπεστές θα φέρουν προστασία κλάσης IP54 καθώς επίσης και θερμική προστασία της περιελίξεώς τους».

Με την υποβολή της υπ' αριθμ. 404584 προσφοράς της δεν προέκυπτε με σαφήνεια ότι όλοι οι συμπεστές της προσφερόμενης μονάδας έχουν προστασία κλάσης IP54. Συγκεκριμένα, στο φύλλο συμμόρφωσης, όσον αφορά στο άρθρο 5.4.3 του Παραρτήματος Ι, υπάρχει καταφατική απάντηση της εταιρείας για την πλήρωση του συγκεκριμένου όρου, όμως αυτό δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Επομένως, ζητήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 0113-2024-07-97/03.07.2024 πρόσκληση υποβολής διευκρινίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 η ηλεκτρονική υποβολή, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, διευκρινιστικών εγγράφων, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς η πλήρωση του άρθρου 5.4.3 του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. 1014/2024 Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: «Οι συμπεστές θα φέρουν προστασία κλάσης IP54».

Η εταιρεία VERINSO, την 08.07.2024, υπέβαλε απαντητική επιστολή, στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα:

«Η προσφερόμενη Κλιματιστική Μονάδα VERTIV PDX PI082DA φέρει δύο ψυκτικά κυκλώματα με συνολικά τρεις (3) συμπεστές. Ο συμπεστής του ενός κυκλώματος είναι τύπου Inverter Scroll η προστασία του οποίου είναι **IP22**, ενώ το δεύτερο κύκλωμα φέρει δύο συμπεστές τύπου Scroll η προστασία των οποίων είναι IP54. Τα παραπάνω φαίνονται από τα τεχνικά φυλλάδια Danfoss-DSH-Catalog και Danfoss-DSH Inverter-Catalog.

Στο Danfoss-DSH Inverter-Catalog στη σελίδα 18 κεφάλαιο Drive Installation αναφέρεται ότι για την τοποθέτηση συμπεστών τύπου Inverter Scroll σε εσωτερικούς χώρους, η προστασία που απαιτείται είναι κλάσης τάξεως IP20 (κανονισμός IEC60529). Ο λόγος είναι ότι ο συμπεστής προστατεύεται από τον Inverter και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον κουτί προστασίας για τον συμπεστή (Danfoss-DSH Inverter-Catalog, σελίδα 16 κεφάλαιο Motor protection) όπως συμβαίνει για τους συμπεστές τύπου Scroll (Danfoss-DSH-Catalog, σελίδα 44, Motor protection module) η προστασία των οποίων είναι κλάσης IP54 (Danfoss-DSH-Catalog, σελίδα 45, IP rating).

Στο αρχείο VERTIV STATEMENT COMPRESSORS PDX PI082DA γίνεται η αναφορά εκ του κατασκευαστικού οίκου για τα μοντέλα των συμπεστών που φέρει η προσφερόμενη Κλιματιστική Μονάδα».

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο συμπιεστής που έχει προστασία κλάσης IP22 προστατεύεται από τον Inverter και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον κουτί προστασίας για τον συμπιεστή όπως συμβαίνει για τους συμπιεστές τύπου Scroll.

Από τα παραπάνω δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι όλοι οι συμπιεστές φέρουν προστασία κλάσης IP54, όπως ζητείται από το άρθρο 5.4.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Εξαιτίας αυτού, ζητήθηκε επιπροσθέτως με την υπ' αριθμ. 5420-2024-07-129/31.07.2024 πρόσκληση υποβολής διευκρινίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 η ηλεκτρονική υποβολή, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, βεβαίωσης από τον κατασκευαστή ότι «η προσφερόμενη κλιματιστική μονάδα PDX-PI082DA13 αποτελείται από συμπιεστές οι οποίοι θα φέρουν προστασία κλάσης IP54» προκειμένου να αποδεικνύεται σαφώς η πλήρωση του άρθρου 5.4.3 του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. 1014/2024 Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: «Οι συμπιεστές θα φέρουν προστασία κλάσης IP54».

Σε απάντηση αυτού, η εταιρεία υπέβαλε την 02.08.2024, βεβαίωση του κατασκευαστή Vertiv, στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα:

«We hereby inform to who may it concern.

Vertiv PDX PI082DA unit is equipped with below listed DANFOSS compressors:

ASSY_TANDEM_DSH180E-4_W_NRV

COMP/SCR. DSH090-4 W/NRV

IP54

COMP/SCR_VAR_SP VZH052CGANB

IP22 (inverter compressor) »

Από τα παραπάνω, δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι όλοι οι συμπιεστές φέρουν προστασία κλάσης IP54, όπως ζητείται από το άρθρο 5.4.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Επιπλέον, στο άρθρο 5.2.2 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης ορίζεται ότι η παροχή αέρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 20.000 m³/h. Όμως, στο υποβληθέν πιστοποιητικό Eurovent (σελ. 2, ηλεκτρονικό αρχείο "EUROVENT PDX PI082") αναγράφεται ότι η παροχή αέρα αντιστοιχεί σε **19.852 m³/h**.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης: «Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα **συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη**, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η βεβαίωση του κατασκευαστή Vertiv, η οποία υπεβλήθη την 02.08.2024, όσο και το πιστοποιητικό Eurovent (σελ. 2, ηλεκτρονικό αρχείο "EUROVENT PDX PI082") έχουν υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική και επικύρωση, ως όφειλαν.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι υποβληθέντες φάκελοι «Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς» και των δύο συμμετεχόντων δεν πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

Λαμβανομένων υπ' όψιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται :

- i) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «NIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και τη μη περαιτέρω αξιολόγησή του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
- ii) Τη απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) ΟΟΔ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ». και τη μη περαιτέρω αξιολόγησή του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
- iii) Τη ματαίωση του διαγωνισμού Νο. 1014/2024, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης όλων των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της Διακήρυξης.»

Λαμβανομένων υπ' όψιν των ανωτέρω, η Ε.Α.Β. Α.Ε.:

αποφασίζει την έγκριση του υπ' αριθμ. πρωτ. 2230-2024-09-20/11.09.2024 (αρ. πρωτ.οικ. 5420-2024-09-164/11.09.2024) υποβληθέντος πρακτικού αξιολόγησης των φακέλων των «Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Νο. 1014/2024, ήτοι:


- iv) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «NIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και τη μη περαιτέρω αξιολόγησή του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
- v) Τη απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) ΟΟΔ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ». και τη μη περαιτέρω αξιολόγησή του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

- vi) Τη ματαίωση του διαγωνισμού Νο. 1014/2024, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης όλων των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της Διακήρυξης.

Επισημαίνεται η δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, καθώς και τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της υπ' αριθ. 1014/2024 Διακήρυξης.

Για την Ε.Α.Β. Α.Ε.

Ακριβές αντίγραφο

**Nikoletta
Karampatou**  Digitally signed by
Nikoletta Karampatou
Date: 2024.10.18 14:06:16
+03'00'